

**Kwaliteitsverklaring**  
**Rendement bepaling conform norm**  
**t.b.v. NEN 7120+C2 – 2012 en correctiebladen C3, C4 en C5**

**Type :**            **ACO ShowerDrain X 900/4**

Voor de douchegoot WTW, type ACO ShowerDrain X 900/4 is het warmte terugwinrendement vastgesteld op;

CW klasse	Debiet (l/min)	Volume (l)	Rendement (%)	Drukverlies ( $\Delta P$ ) (bar)
3	9,2	73	49,1	0,24
4,5,6	12,5	100	47,7	0,40

Van de ACO ShowerDrain 900/4 is het rendement bepaald door KIWA (rapport nr. 140600269 dd 24-07-2017, conform bijlage B van de NEN 7120/C2: 2011)

Datum ;            1 november 2022

Plaats ;            Doetinchem

Naam ;            ing. P.W.T. Gruson



**Fabrikant :**  
ACO B.V.  
Edisonstraat 36  
7006RD Doetinchem

Tel. 0314-368280  
[info@aco.nl](mailto:info@aco.nl)  
[www.aco.nl](http://www.aco.nl)